



Ürün Performans Değerlendirme Raporu

28703 sayılı ve 10 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)'de değişiklik yapılmasına ilişkin 2 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin Ek-5 Madde 1.4'üne göre düzenlenmiştir.

Üretici ve Ürün Bilgileri

Firma Unvanı	Kris Cam Dek. İnş. Taah. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Firma Adresi	Demirhenderek Cad. No:188/D Siteler - Ankara
Fabrika Unvanı	Kris Cam Dek. İnş. Taah. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Fabrika Adresi	Demirhenderek Cad. No:188/D Siteler - Ankara
Ürün Adı	Düz yalıtım camları - Silikon
Ürün Standardı	TS EN 1279-5 + A2:2011
Sistem Bilgileri	21.02.2018 Tarihli Sistem Tanıtım Formu
Üretim / Parti No	21.02.2018

Deney Referans Değerleri

Deney Standardı	Deney Ortalama Nem Geçirgenlik Katsayısı	Deney Maksimum Nem Geçirgenlik Katsayısı
TS 3539-2 EN 1279-2: Aralık 2005	%14,2	%19,1
	Referans Değer (Maksimum): %20,0	Referans Değer (Maksimum): %25,0

Deney Sonucu Başarılı

Acıklamalar:

- (1) Bu sonuçlar, yalnızca deneye alınan numuneler için geçerlidir, ayrıntılı deney ve sonuç bilgileri DY01-1916-0 numaralı ve 06 Eylül 2018 tarihli deney raporunda verilmiştir. Bu belgede, deney raporunda verilen özet sonuçlar bulunmaktadır.
- (2) Bu belge, üretici ve ürün bilgileri yukarıda verilen Cam Esaslı Yalıtım Birimlerinin TS 3539-2 EN 1279-2: Aralık 2005 Standardına göre nem geçirgenlik katsayısı deneyine alındıklarını teyit etmektedir.
- (3) Bu belge, sadece deneyin sonuç kanıtı olarak kullanılabilir ve birinci maddede belirtilen deney raporunun ayrılmaz parçasıdır, tek başına kullanılamaz.
- (4) Bu belge, ürünün belirtilen standartla ilgili özelliğini göstermek amacıyla düzenlenmiştir. Üretici bulunan sonuçları ürünün CE işaretlemesi için kullanabilir ancak CE işaretlemesi yaparken ilgili ürün standardının gerekliliklerini göz önünde bulundurmalıdır.



Mehmet Yakut
Teknik Müdür

SBD laboratuvarı bu raporu numunelerin üreticisi olan müşterinin onaylanmış kuruluş kapsamında talep ettiği hizmetin karşılığı olarak yayımlamaktadır. Bu rapor Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve ilgili mevzuat ile standartların hükümleri gereğince yayınlanmaktadır. SBD laboratuvarının onaylanmış kuruluş kimlik numarası "2271"dir.

Standart Belgelendirme Denetim Deney Muayene ve Teknik Kontrol Ltd. Şti.

Mimar Sinan Mah. Yedpa Bulvarı No:1 Yedpa Tic. Mrk. F Cad. No: 14-15 34779 Ataşehir İstanbul Türkiye
Tel: +90 216 471 33 17 | Faks: +90 216 471 33 14 | Web: www.sbg.com.tr | E-mail: info@sbg.com.tr
PR.13.EK.13B (12150-1)/00/01.10.2015